



**Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto**

Бланк самооценки пожарной безопасности небольшого дома

- Здание для проживания
 отдыха
 нежилое/никто не живет
 В здании ведется бизнес-деятельность
 (внесите важнейшую информацию в поле для дополнительной информации)

Адрес объекта недвижимости

Почтовый индекс

Почтовое отделение

Номер телефона

Адрес электронной почты

Страница рук-ва	Проверяемый пункт или вопрос	Исправить	В порядке/ исправлено	Не касается здания
2-3	В здании имеется как минимум один правильно расположенный пожарный извещатель на каждые 60 м ² , каждого этажа.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Пожарные извещатели регулярно проверяются, батарейки заменяются в случае необходимости, а устаревшие извещатели заменяются	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4-6	Электрооборудование используется по инструкции и безопасно	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	В сауне соблюдаются правила пожарной безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	С каждого этажа здания можно безопасно эвакуироваться	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Имеющиеся на путях эвакуации двери и окна простооткрываются и оснащены стационарными ручками для открывания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	К расположенному на крыше оборудованию и дымовой трубе имеется безопасный и легкий доступ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Используемые печи и дымоходы прочищены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Безопасные материалы от печи до горючих материалов соблюдены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Легковоспламеняющиеся жидкости и газы хранятся по правилам	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Подземные резервуары нефтепродуктов в районе подземных вод своевременно проверены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Контейнеры и навесы для мусора достаточно далеко от зданий или правильно выделены в противопожарный отсек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Легковоспламеняющиеся материалы не хранятся в непосредственной близости от здания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Адрес на объекте недвижимости указан достаточно большими символами и виден с дороги даже в темноте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Отсек котельной герметичен (противопожарная дверь, проходы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Добровольное улучшение безопасности

В порядке

2-3	Пожарный извещатель есть в каждой спальне а также на пути наружу	<input type="checkbox"/>
7	Проведена подготовка к экстренным ситуациям и в доме есть достаточный запас	<input type="checkbox"/>
8	В здании имеется первичный пожарный инвентарь (кошма и / или ручной огнетушитель)	<input type="checkbox"/>

Дополнительная информация: (например, график исправления обнаруженных дефектов)

Замеченные во время самопроверки недочеты будут исправлены до (ддммгг)

Дополнительная информация на другом листе

Заполняет служба спасения

Бланк рассмотрен

Дата

Отдельная инспекция

требуется

не требуется

Служба спасения

Предоставленная мною информация верна:

Подпись и расшифровка имени