



Räddningsverkens partnerskapsnätverk

Självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus

Byggnaden används för

- boende
 fritidsboende
 obebodd/tom
 företagsverksamhet i byggnaden

(fyll i noggrannare uppgifter i fältet "tilläggsinformation" nedan)

Fastighetens adress

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-post

| Guiden sida | Saker som ska kontrolleras | Ska åtgärdas | I ordning/ åtgärdat | Berör inte byggnaden |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2-3 | Det finns åtminstone en rätt placerad brandvarnare för varje 60m ² på varje våning | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Brandvarnarna testas regelbundet, batterierna byts ut vid behov och föråldrade brandvarnare byts ut | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 4-6 | Elapparater används på säkert sätt i överensstämmelse med instruktionerna | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | Bastun används brandsäkert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Det går att ta sig säkert ut från varje bebodd våning i huset | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | Dörrar och fönster, som fungerar som reservutgång, är lätta att öppna och försedda med fasta öppningshandtag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Utrustning och skorstenar på taket är säkert och lätt tillgängliga | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Öppna spisar och rökkanaler, som är i användning, har sotats. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Skyddsavstånd från öppen spis till eldfarligt material är tillräckligt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Brandfarliga vätskor och gaser förvaras enligt gällande bestämmelser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Underjordiska oljecisterner på grundvattenområde har inspekterats inom utsatt tid | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Avfallskärl och -tak är på tillräckligt långt avstånd från byggnader eller avskilts med brandsektionering | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 12 | Lättantändligt material förvaras inte i byggnadens omedelbara närhet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13 | Adressnummerskylten är tillräckligt stor och syns från gatan, även när det är mörkt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 13 | Pannrummets brandsektionering är tät (branddörr, med föringar) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Frivillig förbättring av säkerheten

Utförd

- 2-3 Brandvarnare har installerats i alla sovrum och längs de rutter som leder ut
- 7 Man har förberett sig på störningssituationer och har tillräckligt hemförråd
- 8 Huset är försett med förstahandsläckningsutrustning (brandfilt och/eller brandsläckare)

Tilläggsinformation (t.ex. tidtabell för reparation av upptäckta brister)

Brister som upptäckts under självbedömningen kommer att avhjälpas (ddmmåå)

Ytterligare information i skild bilaga

Fylls i av räddningmyndigheten

Brandsyn

- utförs
 utförs inte

Datum

Räddningsmyndighet

Jag intygar härmed att den information jag tillhandahållit är korrekt:

Datum

Underskrift och namnförtydligande